



**BUREAU
VERITAS**

Industry Division



CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Nº BVA / SCI / 011 - 26

Trámite: Renovación Anual

Se certifica a:

INDUSTRIAS QUIMICAS DEM S.A.

Ruta 9 km 79 – Campana (2804)

Prov. de Buenos Aires - República Argentina

Producto:

POLVOS PARA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE LAS CLASES A, B Y C

Trámite Anterior: Certificado Nº BVA/SCI/010-25

Representante Técnico:
Ing. Daniel Ferrer

Matrícula Aprobación:
BVG 233

Marca:
DEMSA

Industria:
Argentina

Cumple con los requerimientos de la Norma

IRAM 3569 Tercera Edición 2009-12-29.

(Incluida Errata Nº 1:2010).

Propiedades físicas y químicas

MATRÍCULA PRODUCTO	GRANULOMETRÍA, % ACUMULADO EN MALLAS	COMPOSICIÓN QUÍMICA	COLOR / ASPECTO	EMBALAJE
BVG 233/01	Malla 425 /m Malla 150 /m Malla 75 /m Malla 45 /m	0 - 3 0 - 6 14 - 26 34 - 46	55% fosfato monoamónico (+- 5%) 40% sulfato de amonio (+- 10%)	Polvo verde fino, homogéneo sin terrenos ni partículas extrañas
BVG 233/02	Malla 425 /m Malla 150 /m Malla 75 /m Malla 45 /m	0 - 3 0 - 6 14 - 26 34 - 46	60% fosfato monoamónico (+- 5%) 35% sulfato de amonio (+- 10%)	En bolsas plásticas, de 25 kg c/u
BVG 233/03	Malla 425 /m Malla 150 /m Malla 75 /m Malla 45 /m	0 - 3 0 - 6 14 - 26 34 - 46	90% fosfato monoamónico (+- 5%)	En bolsas plásticas, de 25 kg c/u

El Fabricante conjuntamente con el Representante Técnico, serán responsables por los daños y perjuicios provenientes de accidentes que ocurrían por deficiencia de los procesos de fabricación, materia prima y ensayos de cada lote de polvo químico.

El almacenamiento del producto terminado se deberá realizar sin excepción dentro de la planta donde fue producido hasta el momento de su comercialización. La utilización de depósitos o almacenes externos deberá ser puesta a consideración de Bureau Veritas Argentina S.A. para su posterior evaluación y aprobación.

Toda modificación, variación o alteración que se realice a las instalaciones auditadas, equipamientos o al producto certificado que originan el presente certificado, deberán ser formalmente notificadas previamente a Bureau Veritas Argentina S.A. para su consideración y/o evaluación. EL INCUMPLIMENTO DE ESTE REQUISITO INVALIDARÁ ESTE CERTIFICADO.

Bureau Veritas Argentina S.A. solemnemente certifica que las muestras y documentación técnica del elemento presentado se ajustan a la Norma de Aplicación vigente, siendo responsabilidad del Fabricante su ejecución de acuerdo al modelo certificado y destina toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de materia prima, fabricación o ensayos.

La validez de este certificado caduca en forma automática, sin necesidad de una previa notificación formal por parte de este Organismo de Certificación, en el caso de vencimiento y/o suspensión de Habilidades e incumplimiento de disposiciones legales vigentes del lugar en que se encuentra ubicada la empresa.

Esta Licencia, es válida hasta el:

15 de Enero de 2027

Emitido en

Buenos Aires, 16 de Enero de 2026

ING. LUCAS FERNANDO BUSSO
GERENTE DE DIVISIÓN
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

Este certificado es expedido de acuerdo a los Términos y Condiciones Generales de Servicio de Bureau Veritas (Revisión 2011 A).

Verifique vigencia y validez de este certificado, escaneando el código QR o llamando al tel. (54-11) 4000-8008.