



**BUREAU
VERITAS**

Industry Division



CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Nº BVA / SCI / 014 - 26

Trámite: Renovación Anual

Se certifica a:

INDUSTRIAS QUIMICAS DEM S.A.

Ruta 9 km 79 - Campana (2804)

Prov. de Buenos Aires - República Argentina

Producto:

POLVO COMPATIBLE CON ESPUMA MECANICA PARA FUEGOS DE LAS CLASES B Y C.

Trámite anterior: Certificado Nº BVA / SCI / 013 - 25

Representante

Técnico:

Ing. Daniel Ferrer

Matrícula Aprobación:

BVG 233

Marca:

DEMSA

Industria:

Argentina

Cumple con los requerimientos de la Norma

IRAM 3566:1998 Primera Edición 1998-10-15

Propiedades físicas y químicas

MATRÍCULA PRODUCTO	MODELO	GRANULOMETRÍA, % ACUMULADO EN MALLAS	COMPOSICIÓN QUÍMICA	COLOR / ASPECTO	EMBALAJE	
BVG 233/04	BC standard	Malla 425 /m Malla 150 /m Malla 75 /m Malla 45 /m 25 - 37	0 - 6 0 - 6 8 - 20 (+/- 5%)	90% de Bicarbonato de Sodio (+/- 5%)	Polvo rojo fino, homogéneo sin terrenos ni partículas extrañas	En bolsas plásticas de 25kg c/u, o baldes de 20kg c/u
BVG 233/05	Purpura K	Malla 425 /m Malla 150 /m Malla 75 /m Malla 45 /m	0 - 6 0 - 6 12 - 22 33 - 45	90% de Bicarbonato de Potasio (+/- 5%)	Polvo púrpura fino, homogéneo sin terrenos ni partículas extrañas	En bolsas plásticas de 25kg c/u, o baldes de 20kg c/u
BVG 233/06	MI 10	Malla 425 /m Malla 150 /m Malla 75 /m Malla 45 /m	0 - 6 0 - 6 18 - 30 42 - 54	75% de Bicarbonato de Potasio (+/- 5%) 20% de Urea (+/- 10%)	Polvo blanco fino, homogéneo sin terrenos ni partículas extrañas	En bolsas plásticas de 25kg c/u, o baldes de 20kg c/u

El Fabricante conjuntamente con el Representante Técnico serán responsables por los daños y perjuicios provenientes de accidentes que ocurrán por deficiencia de los procesos de fabricación, materia prima y ensayos de cada lote de polvo químico.

El almacenamiento del producto terminado se deberá realizar sin excepción dentro de la planta donde fue producido hasta el momento de su comercialización. La utilización de depósitos o almacenes externos deberá ser puesta a consideración de Bureau Veritas Argentina S.A. para su posterior evaluación y aprobación.

Toda modificación, variación o alteración que se realice a las instalaciones auditadas, equipamientos o al producto certificado que originan el presente certificado, deberán ser formalmente notificadas previamente a Bureau Veritas Argentina S.A. para su consideración y/o evaluación. **EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO INVALIDARÁ ESTE CERTIFICADO.**

Bureau Veritas Argentina S.A. solamente certifica que las muestras y documentación técnica del elemento presentado se ajustan a la Norma de Aplicación vigente, siendo responsabilidad del Fabricante su ejecución de acuerdo al modelo certificado y deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de materia prima, fabricación o ensayos.

Esta Licencia, es válida hasta el:

15 de Enero de 2027

Emitido en

Buenos Aires, 16 de Enero de 2026


ING. LUCAS FERNANDO BUSO
GERENTE DE DIVISIÓN

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

Este certificado es expedido de acuerdo a los Términos y Condiciones Generales de Servicio de Bureau Veritas (Revisión 2011 A).

Verifique vigencia y validez de este certificado, escaneando el código QR o llamando al tel. (54-11) 4000-8008.